

# PREGÃO 07/2021

Brimax Comercial <brimax@brimaxcomercial.com.br>

seg 29/03/2021 11:29

Para: Andre - Brimax Comercial <andre@brimaxcomercial.com.br>; 'Raphael Alves' <tecnica@powersul.com.br>;

Cc: 'Rodrigo Caeiro' <rodrigo@powersul.com.br>; sei-selita <sei-selita@cjf.jus.br>;

## Empresa: BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

**CNPJ: 24.384.947/0001-01**

Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a),

Segue esclarecimento referente ao pregão eletrônico em questão cujo objeto é a aquisição e instalação de baterias seladas para os equipamentos de UPS's (Uninterruptible Power Supply) no prédio do edifício sede do Conselho da Justiça Federal:

1 - Qual a marca dos atuais nobreaks utilizados pelo Conselho da Justiça Federal?

2 – Será necessário além da instalação das baterias novas a PARAMETRIZAÇÃO e FORNECIMENTO DE PEÇAS aos nobreaks?

3 – As baterias usadas (inservíveis) poderão ser removidas / retiradas para a devida destinação ambiental correta no mesmo dia após a instalação das baterias novas?

Atenciosamente ,

André Bello Mounayer

41 3082-6777 / 41 99224-2515



Baterias automotivas / Estacionárias / Motos  
Componentes para baterias  
Destinação e compra sucata bateria  
PB / Chumbo  
Negócios públicos

--

Giovana Gaiguer  
41-3082-6777 cel 41-99109-5777



Baterias automotivas / Estacionárias / Motos  
Componentes para baterias  
Destinação e compra sucata bateria  
PB / Chumbo  
Negócios públicos



JUSTIÇA FEDERAL  
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

**DESPACHO**

Senhora Chefe da SELITA.

Em atenção ao Encaminhamento SELITA (Id 0208580), respondo da seguinte forma aos questionamentos proferidos pela empresa BRIMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES:

- 1 - Qual a marca dos atuais nobreaks utilizados pelo Conselho da Justiça Federal?
  - **Resposta: Chloride.**
- 2 – Será necessário além da instalação das baterias novas a PARAMETRIZAÇÃO e FORNECIMENTO DE PEÇAS aos nobreaks?
  - **Resposta: Não haverá necessidade de PARAMETRIZAÇÃO e nem FORNECIMENTO DE PEÇAS para os nobreaks, haja vista que esse serviço/peças caberá à empresa responsável pela manutenção das UPS, em paralelo com a instalação das novas baterias.**
- 3 – As baterias usadas (inservíveis) poderão ser removidas / retiradas para a devida destinação ambiental correta no mesmo dia após a instalação das baterias novas?
  - **Resposta: Sim.**

Diante do exposto, submeto os autos para apreciação de Vossa Senhoria.

**Dhyonatas Lopes de Macêdo - Mat. 969**

Técnico judiciário - Área Administrativa

**Nilson Sousa de Olivindo - Mat. 069**

Chefe da Seção de Manutenção Predial



Autenticado eletronicamente por **Dhyonatas Lopes de Macedo, Técnico Judiciário**, em 05/04/2021, às 16:35, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



Autenticado eletronicamente por **Nilson Sousa de Olivindo, Chefe - Seção de Manutenção Predial**, em 05/04/2021, às 16:36, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0208683** e o código CRC **7DE2618A**.