

Antonio Antunes de Oliveira

De: Márcio Gomes da Silva
Enviado em: quarta-feira, 11 de maio de 2016 16:02
Para: contato@shoppingdasegurancadf.com.br; CPL
Assunto: RES: Solicitação de esclarecimento

Shopping da Segurança,

Em atenção ao questionamento, segue resposta do setor requisitante. Informo que o devido esclarecimento foi divulgado no COMPRASNET

“Respondendo ao questionamento da empresa Shopping da Segurança, informo que o prazo para a conclusão total dos serviços de recarga de extintores e testes de mangueiras é de 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho. Esse serviço deverá ser executado de forma parcelada de modo a não deixar os edifícios do CJF totalmente desprovidos de extintores e mangueiras. Cada retirada de extintores e mangueiras, para manutenção e testes, não pode ultrapassar 50% do total e deve retornar em 24 horas após a retirada. Como exemplo cito a hipótese da contratada retirar lotes de 20% do total, seriam 5 lotes que demandariam cinco dias, ainda restariam 10 dias para o final do prazo.”



Márcio Gomes da Silva
Secretaria de Administração
Comissão Permanente de Licitação
+55 61 3022-7510

Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trcho III - Polo 8 - Lote 9 - Brasília/DF. CEP: 70200-003

De: contato@shoppingdasegurancadf.com.br [mailto:contato@shoppingdasegurancadf.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 11 de maio de 2016 11:16
Para: CPL <cpl@cjf.jus.br>
Assunto: Solicitação de esclarecimento

Sr. Pregoeiro - Márcio Gomes; bom dia.

Venho por meio deste solicitar esclarecimento a cerca do exposto abaixo referente ao Pregão Eletrônico nº 8/2016.

12 ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO / PRAZO DE ENTREGA / CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

12.2 O **serviço** objeto do presente Termo de Referência deverá ser **executado** nas dependências da CONTRATADA no prazo máximo de **15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho e conforme ordem de serviço;**

12.3 Para **recarga e teste hidrostático os extintores** deverão ser **recolhidos** em percentual de 50% (cinquenta por cento) da quantidade existente e **devolvidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas**. Posteriormente, serão recarregados os 50% (cinquenta por cento) restante, obedecendo-se o mesmo prazo. As demais recargas serão solicitadas, sob demanda, quando necessária a reposição de algum extintor utilizado e/ou danificado durante o período de vigência do contrato.

12.4 Quanto às mangueiras de incêndios, essas devem ser **retiradas** para o teste hidrostático na quantidade definida pelos bombeiros civis (Brigada de incêndio) deste Órgão, de modo que nenhum local fique desguarnecido, e, **devolvidas ou substituídas no prazo máximo de 24 horas**;

Com isso qual será o prazo de execução, 15 (quinze) dias ou 24 (vinte e quatro) horas?

Desde já agradeço é fico no aguardo!

Shopping da Segurança

(61) 3399-0860