

Esclarecimento Técnico Licitação - 08.04.2021 as 10h PE 7-2021 - UASG 90026

LIMA LICITAÇÕES <andre@limalicitacoes.com.br>

seg 05/04/2021 19:29

Para:sei-selita <sei-selita@cjf.jus.br>;

Cc:comercial@delbrasups.com.br <comercial@delbrasups.com.br>;

Ao

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL – CJF
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021
PROCESSO SEI N. 0003946-07.2020.4.90.8000

Objeto: aquisição e instalação de baterias seladas para os equipamentos de UPS's (Uninterruptible Power Supply) no prédio do edifício sede do Conselho da Justiça Federal, de acordo com as especificações técnicas contidas Módulo I do Edital e seu anexo, incluindo-se, o recebimento pela licitante vencedora das baterias usadas que serão substituídas

A empresa **DELBRAS COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUÇÕES DE ENERGIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o **CNPJ nº 07.607.171/0001-22**, sociedade comercial com sede na **RUA SANTO ANTONIO, 177 – PORTÃO – ARUJÁ – SP – CEP 07411-170**, interessada em participar do Pregão Eletrônico nº 07/2021, vem solicitar esclarecimento técnico referente aos itens 1 e 2.

DIMENSÕES DO EDITAL

1	Fornecimento e instalação de bateria selada de chumbo-ácido, regulada por válvula (VRLA), descarga rápida, livre de manutenção (sem adição de água ou eletrólito); terminal lateral; Capacidade nominal: 100 Ah; Tensão nominal: 12V; com as seguintes medidas máximas: 34 cm de comprimento, 19 cm de largura, e 25 cm de altura, com garantia de 12 (doze) meses.	Und	40	R\$ 1.605,99	R\$ 64.239,40
2	Fornecimento e instalação de bateria selada de chumbo-ácido, regulada por válvula (VRLA), descarga rápida, livre de manutenção (sem adição de água ou eletrólito); terminal frontal; Capacidade nominal: 200 Ah; Tensão nominal: 12V; com as seguintes medidas máximas: 50 cm de comprimento, 25 cm de largura, e 24 cm de altura, com garantia de 12 (doze) meses.	Und	80	R\$ 2.773,62	R\$ 221.889,20

As dimensões acima discriminadas restringi a competitividade e participação.

ITEM 1

● Especificação

Tensão Nominal		12V
Capacidade (25^oC) (10HR)		100Ah
Dimensões (mm)	Comprimento	330
	Largura	171
	Altura	220
	Altura Total	227
Peso Total (kg)		28.5
Terminal		T6/T12

ITEM 2

● **Especificação**

Tensão Nominal		12V
Capacidade (25⁰C) (10HR)		200Ah
Dimensões (mm)	Comprimento	522
	Largura	238
	Altura	218
	Altura Total	236
Peso Total (kg)		56
Terminal		T9/T13

Diante do exposto seria possível um retificação no descritivo dos itens 1 e 2?

At.te



André Lima
 Celular (11) 9 4279 1866
 Rua Florida 1758 9º andar Cidade Monções
 São Paulo - SP
 04565-001

De: comercial@delbrasups.com.br <comercial@delbrasups.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 5 de abril de 2021 16:31

Para: 'LIMA LICITAÇÕES' <andre@limalicitacoes.com.br>

Cc: 'ADM' <adm@delbrasups.com.br>; 'Carlini Delbrasups' <carlini@delbrasups.com.br>

Assunto: Licitação - 08.04.2021 as 10h PE 7-2021 - UASG 90026

André boa tarde,

Nesta Licitação temos o seguinte Desvio.

Desvio nossa bateria tem 22mm a mais no comprimento (522mm)

Pode por gentileza verificar com o cliente.

Grata desde já.

GABRIELE TARDIN
 ASSISTÊNCIA COMERCIAL

☎ 11 3754 0464 ✉ vendas@delbrasups.com.br
 ☎ 11 4653 4921 🌐 www.delbrasups.com



Virus-free. www.avast.com



JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

DESPACHO

Senhor Subsecretário da SUMAG.

Trata-se do pedido de esclarecimento técnico formulado pela empresa DELBRAS COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUÇÕES DE ENERGIA EIRELI, (Id 0209357), questionando as dimensões das baterias.

Nesta oportunidade, cabe esclarecer que as medidas das baterias, tanto para o *item 01 (medidas máximas: 34 cm de comprimento; 19 cm de largura; e, 25 de altura)* quanto para o *item 02 (medidas máximas: 50 cm de comprimento, 25 cm de largura, e 24 cm de altura)*, deverão ser mantidas, a fim de que as nova baterias se encaixem adequadamente nos *Hacks* existentes nas instalações do Conselho da Justiça Federal, evitando, com isso, contrariedades quando da instalação/substituição.

À Consideração de Vossa Senhoria.

Dhyonatas Lopes de Macêdo - Mat. 969
Técnico judiciário - Área Administrativa

Nilson Sousa de Olivindo - Mat. 069
Chefe da Seção de Manutenção Predial



Autenticado eletronicamente por **Dhyonatas Lopes de Macedo, Técnico Judiciário**, em 07/04/2021, às 17:06, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0209754** e o código CRC **802D9835**.